



**Главное управление природных ресурсов и экологии  
города Севастополя (Севприроднадзор)**

пл. Ластовая, д. 3, г. Севастополь, 299001, тел./факс (8692) 49-29-40  
e-mail: [sevprirodnadzor@sev.gov.ru](mailto:sevprirodnadzor@sev.gov.ru) сайт: [www.ecosev.ru](http://www.ecosev.ru)

**П Р И К А З**

«13» март 2017 г.

№ 153-р

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны Терновского подземного водозабора, расположенного в пределах Альминского месторождения питьевых подземных вод в районе с. Терновка г. Севастополя

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения охраны от загрязнения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Терновского подземного водозабора (скважина № 5748), расположенного в пределах Альминского месторождения питьевых подземных вод в районе с. Терновка г. Севастополя, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от 23.05.2017 № 82.01.01.000.Т.000406.05.17, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) 1, 2, 3 пояса Терновского подземного водозабора (скважина № 5748), предназначенного для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой предприятия, (09086865-39/2016).

2. Утвердить зону санитарной охраны Терновского подземного водозабора в следующих границах:

- I пояс зоны санитарной охраны — в радиусе 50 м;
- II пояс зоны санитарной охраны – в радиусе 321 м;
- III пояс зоны санитарной охраны – в радиусе 1533 м.

Начальник Главного управления  
природных ресурсов и экологии  
города Севастополя

С.Ю. Самойлов