



Главное управление природных ресурсов и экологии
города Севастополя (Севприроднадзор)

пл. Ластовая, д. 3, г. Севастополь, 299001, тел./факс (8692) 49-29-40

e-mail: sevprirodnadzor@sev.gov.ru сайт: www.ecosev.ru

П Р И К А З

«26» сентября 2017 г.

№ 227 /

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин Бельбекского подземного водозабора, используемого для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в 4-х км к западу от села Верхнесадовое в долине реки Бельбек

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения охраны от загрязнения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Бельбекского подземного водозабора (скважины №№ 862,5792), расположенного в 4-х км к западу от села Верхнесадовое в долине реки Бельбек, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от 03.08.2017 № 82.01.01.000.Т.000568.08.17, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Проект организации зоны санитарной охраны водозаборных скважин Бельбекского подземного водозабора ГУПС «Водоканал».

2. Установить следующие границы зоны санитарной охраны Бельбекского подземного водозабора:

1) скважина № 5792:

- I пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на север-270,5м, на восток-81,5м, на запад-72,4м, на юг-50,0м;

- II пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на запад-104,7м, на восток-426,3м, на север и юг-по 561,2м;

- III пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на запад-104,7м, на восток-7777,7м до линии водораздела вдоль русла реки Бельбек, на север и юг-по 945,2м.

2) скважина № 862:

- I пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на север-72,0м, на восток-66,3м, на запад-77,4м, на юг-250,0м;

- II пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на запад-213,1м, на восток-485,5м, на север и юг-по 498,4м;

- III пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины на запад-213,1м, на восток-7963,2м до линии водораздела вдоль русла реки Бельбек, на север и юг-по 1064,6м.

Исполняющий обязанности начальника
Главного управления природных ресурсов
и экологии города Севастополя



В.Г.Писляк