



**Главное управление природных ресурсов и экологии  
города Севастополя (Севприроднадзор)**

пл. Ластовая, д. 3, г. Севастополь, 299001, тел./факс (8692) 49-29-40  
e-mail: [sevprirodnadzor@sev.gov.ru](mailto:sevprirodnadzor@sev.gov.ru) сайт: [www.ecosev.ru](http://www.ecosev.ru)

**П Р И К А З**

«22» 10 2018 г.

№ 298-р

Об утверждении Проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины № 146 (5834), расположенной по адресу: г.Севастополь, муниципальный Терновский округ, с. Родное Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал», и установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 146 (5834) Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал», являющейся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях обеспечения охраны от загрязнения источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения водозаборной скважины № 146 (5834), расположенной по адресу: г.Севастополь, муниципальный Терновский округ, с. Родное, учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от 28.08.2018 № 82.01.01.000.Т.000728.08.18, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № 146 (5834), расположенной по адресу: г.Севастополь, муниципальный Терновский округ, с. Родное Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал» (далее – Проект).


2. Установить следующие границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 146 (5834), расположенной по адресу: г.Севастополь, муниципальный Терновский округ, с. Родное Государственного унитарного предприятия города Севастополя «Водоканал», являющейся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения:

- I пояс зоны санитарной охраны: расстояние от устья скважины:
  - на север 31,2 м,
  - на северо-восток – 31,5 м,
  - на юго-восток – 33,7 м,
  - на юго-запад – 31,2 м,
  - на северо-запад – 40,1 м;

- II пояс зоны санитарной охраны радиусом 59 м;
- III пояс зоны санитарной охраны радиусом 397 м.

3. Установить режим зоны санитарной охраны скважины № 146(5834) ГУПС «Водоканал», являющейся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, согласно раздела 4 Проекта, утвержденного настоящим приказом.

Начальник Главного управления  
природных ресурсов и экологии  
города Севастополя



С.Ю.Самойлов